

ANDRADE GUTIERREZ

obra: -Edificio Prourban

MINUTA DE REUNION N3

p/AG. :Ezequiel Zingoni

p/ CONTRACT: arqt Silvina Ramos, Consuelo Barrancos

Reunión: en Contract

Fecha: 29/09/10

TEMAS VARIOS.

Se revisaron y analizaron temas referentes a las distintas definiciones para la obra de referencia, según el detalle siguiente:

- **GENERALES**

- Se verificó la diferencia en el frente de Acceso. Ezequiel va a verificar la posibilidad de modificación de la misma con el edificio y nos comunicará como proceder.
- Se verificó el estado de las aislaciones de los conductos de A°A° donde por partes se encuentra quemado y en otros casos están ausentes. Se realizará un presupuesto para el reemplazo y completamiento de dicha aislación para la aprobación de AG.
- Se verificó las posiciones de las luminarias de acuerdo al plano. Está aprobado salvo las de la sala de reuniones donde los artefactos se colocarán un poco más juntos y la recepción ya que falta a probación de la modificación del acceso.
- Se verificó el plano de pisoductos, está aprobado, salvo el sector de acceso que está pendiente de la aprobación de la modificación del mismo. Se explicó que se reutilizarán parte de los pisoductos de tres vías donde una vía será ocupada por energía, la del medio será de vacancia y la tercera contendrá los UTP.
- Se presentaron muestras de los pisos de goma. Se presentará una muestra del color gris Artico.
- Se aclaró en obra que se verificará si los tabiques de Durlock a reutilizar cuentan con aislación acústica, de lo contrario se deberá incorporar.
- Se verificaron las distintas alturas de cielorraso. En algunos se realizarán nuevos y en otros se tratará de reaprovechar lo existente.

