

MINUTA DE REUNION

Nº 1

CLIENTE: IMS

OBRA: Oficinas IMS

FECHA: 28 de Enero de 2008

Antecedentes

Asistentes por parte de IMS

1. Carlos Seguy
2. Rodrigo Benavente

Asistentes por parte de Contract

1. Arq. Carlos Guevara
2. Arq. Lorena Troncoso

Lugar de reunión: IMS, Cuidad Empresarial

DESARROLLO DE TEMAS

1.-Dependiendo del resultado del presupuesto se realizara el adicional de aire acondicionado.

2.-Ricardo Zuñiga procede a explicarle al cliente el tema de los puntos electrico, se revisa el plano y se exponen los siguientes puntos:

- a- El 20 de febrero llega el Rack a la obra.
- b- En IMS se ocupa la norma 568A en cableado y estructurado.
- c- En el proyecto de iluminación hay 41 lámparas de alta eficiencia y 9 PL de 2x26, según Ricardo esta cantidad es suficiente.
- d- Las cargas del aire acondicionado no dependen del tablero de la oficina.
- e- Se instalaran 7 circuitos de computación en la oficina 103
- f- Se va a sacar el diferencial del tablero por sugerencia de Ricardo.
- g- En fuerza se instalaran 2 circuitos.
- h- El seca-mano se dejara en el circuito de fuerza.
- i- El mismo esquema de tablero se ocupa para la otra oficina también.
- j- Los enchufes de accesorios que van en la cubierta de los escritorios son del sistema Europeo Americano, se mandara una muestra la cual recepcionará Carlos Guevara y Lorena Troncoso.
- k- La canaleta Legrand en 1º instancia es neo blanca o similar
- l- El Rack va a estar instalado entrando a la oficina en el muro que da a la mano derecha.
- m- La bandeja legrand queda a la vista en la cafetería.
- n- Se vera con el técnico el tema del split para poder colocar la unidad externa dentro de la oficina.
- o- El data show lo quieren instalar en el muro sur de la sala de reuniones.
- p- Los termostatos y los 9/12 se correrán de los tabiques.
- q- El DUR es rackeable.
- r- El cableado y la canalización de la alarma se dejara listo, la central de ADT se dejara arriba del cielo falso.

3.-Contract tiene que cotizar 3 señálicas iluminadas de emergencia, estas tienen que ser auto energizadas con un banco de baterías.

4.- Como adicional se cotiza una pata del plasma

5.- Próxima reunión es para el día jueves a las 18:30 hrs.

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.