

CLIENTE:	POTASIO RÍO COLORADO S.A.
OBRA:	OFICINAS VALE
LUGAR:	OLGA COSSETINI 731 PISO 4
FECHA:	27 NOVIEMBRE DE 2010



MINUTA DE REUNIÓN N°5		
Asistentes	Nombre	E-mail
VALE	Mónica Ball	Monica.Ball@valeargentina.com.ar
Contract	Sandra Milena Hernández Valderrama	mvalderrama@contract.com.ar
CONTRATISTAS	Sergio Sosa Molina	Instalacion electrica

Cliente- VALE
Monica solicita la compra de 2 sillas para personal de seguridad del 1er y 4to piso. Este debe ser de espaldar bajo, con base negra, apoyabrazos circular, ref. 550, Silla Rudy. Color similar al existente. Contract hara el pedido Monica solicita hacer los letreros de señalizacion de salas de reunion, debe confirmar los nombres para poder mandarlos a hacer.
Dirección de obra - Contract
Contract explica a monica la solicitud de edesur. En los pliegos de licitacion se indicaba la utilizacion de la montante existente. Sin embargo Edesur hace una exigencia que implica modificarla. Edesur pide una proteccion termomagnetica de 4x63 y con una alimentacion de 16mm desde el medidor que esta en el subsuelo, hasta el tablero seccional del piso (que seria 4x16), sin embargo actualmente es de 4x10. Con lo cual Contract revisara los caculos y hara el cambio de la alimentacion por la montante, autorizado por Monica Ball.
Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.