

CLIENTE:	Estudio Cárdenas
OBRA:	Oficinas comerciales
LUGAR:	San Martin 323 - Pisos 19-20
FECHA:	16/02/2011



MINUTA DE REUNION N°01		
Asistentes	Nombre	E-mail
Estudio Cardenas	, Norberto Diorio	
Contract	, Néstor Sisto	nsisto@contract.com.ar
	, Bernardo Luna	bluna@contract.com.ar
	, Luciana Valery	lvalery@contract.com.ar

Desarrollo de temas:
Cableado estructurado: Se presenta el presupuesto por el cambio de la categoría del cableado para voz y datos.
Instalación eléctrica fan coil: Se presentará un informe sobre el estado de la instalación eléctrica de los fancoil existentes. Así mismo, se envía el presupuesto por la ejecución de ese trabajo.
Instalación eléctrica existente: Se notifica la ausencia de tapas de inspección del pisoducto existente. Se requiere la provisión de la misma.
Cristales fachada: Se retirarán los film de los vidrios deteriorados solo en la fachada oeste en ambos pisos.
Balcón: No se realizará adecuación del balcón del piso 20.
Revestimiento de madera: Será de madera, con lustre caoba natural con buñas reunidas en el mismo material.
Mueble de recepción: Se aprobó el diseño presentado, la terminación del mismo será lustre caoba natural.
Solado: Se aprobó la muestra presentada de porcelanato Ivory de 50 x 50 cm.
Nicho en recepción: En el nicho de la recepción se ubicará un cuadro existente de 1,40 x 1,40 mts. Las medidas del nicho estarán ajustadas al tamaño del cuadro.
Sala de reuniones: No se realizará sobretabique en la sala de reuniones del piso 20.
Cielorraso sala de reunión: Se realizará cielorraso modular en su totalidad, la iluminación general serán artefactos fluorescentes idénticos a los utilizados en el resto de la planta garantizando una iluminación de 500 lux sobre el plano de trabajo.
Mueble cubre fancoil: El mismo tendrá la misma terminación que el mueble de guardado existente en la sala de reuniones actuales.
Paneles móviles: Contract estudiará la posibilidad de adaptar los paneles móviles existentes en las oficinas actuales como separación entre las salas de reuniones chicas del piso 20.
Pendientes de aprobación:
Presupuesto aire acondicionado
Presupuesto por cambio de categoría del cableado estructurado
Presupuesto por realización de la instalación eléctrica de los muebles fancoil existentes
Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.