

Materia: Reunión semanal de obra

Asistentes:
 Sr. Jesús Manríquez **JM** Mandante
 Sr. Carlo Catanzaro **CC** Mandante
 Srta. Paula Walker **PW** Mandante
 Sr. Carlos Guevara **CG** Constructora
 Srta. Angélica Prieto **AP** Constructora
 Sr. Mario Figueroa **MF** Constructora
 Sr. Claudio Micin **CM** MSM Consultores
 Sr. Felipe Venegas **FV** MSM Consultores

P :Pendiente
PF :Pendiente fecha

Minuta tomada por: Sr. Felipe Venegas
Distribución: Participantes + Sr. Pablo Pérez

Punto N°	Responsable	PF	Descripción
1.-	MANDANTE		JM 1. Pendiente definición sillas para oficina Gerente General (poltrones). CC 2. Se define colocación de equipo de clima en sala de UPS. Equipo portátil lo provee el cliente. JM 3. Colocación de extracción de aire para sala UPS se define como adicional. CC 4. Realizará entrega de últimos requerimientos y definiciones de especialidades, IT, seguridad y clima, como también requerimientos eléctricos y cableado estructurado.
2.-	CONSTRUCTORA		AP 5. De acuerdo a punto 1., entregará opciones de sillas para oficina de gerencia como alternativas. CG 6. Solicitará prueba de grupo electrógeno con administración. AP 7. De acuerdo a punto 12, coordinará reunión con usuario piso 4 para resolver impasse por ruidos de obra. CG 8. En conjunto con CC, se definirá ampliación para sala de UPS, según requerimiento.
3.-	MSM		FV 9. Coordinará reunión con administración, cliente y constructora reunión extraordinaria para analizar reparación de equipos de clima. Se solicita presencia de contratista de clima de parte de Contract. Se agenda para miércoles 13 de Julio, a las 12:00 hrs, en obra. CM 10. Solicita a Contract enumerar e identificar circuitos en canalizaciones, cajas y escalerillas eléctricas. CM 11. Solicita a Contract mantener actualizada planilla balanceada de adicionales y disminuciones de proyecto concensuada con la ITO. FV 12. Solicita reducción de ruidos molestos durante trabajos diurnos, de acuerdo a los reclamos de vecino piso 4 y Administración. FV 13. Próxima reunión de obras se realizará el día Martes 19 de Julio, a las 9:30 hrs, en terreno.

NOTA:

TODA OBSERVACIÓN A ESTA MINUTA SERÁ NOTIFICADA AL EMISOR DENTRO DEL PLAZO DE 2 DÍAS!
EN CASO CONTRARIO ESTA SERÁ TRATADA COMO REGISTRO FIEL Y SE ACTUARA SEGÚN TEXTO.