

cliente: Emergia
obra: Emergia

fecha: 08-02-06
hoja: 1 de 1

MINUTA DE REUNION N° 1

lugar: Obra Emergia, calle General Mackenna 1343

asistentes	nombre	E-mail
p / cliente	Sr. Toni Noguero	toni@trebla.c.telefonica.net

p / contract	Constructor Civil César Soto Gutierrez.	csoto@contract.cl
--------------	---	--

TEMA: Modificaciones y arreglos generados en obra.

Desarrollo de temas

Tabiquería

Se acuerda que la tabiquería de volcánita proyectada en recepción permanecerá con las dimensiones establecidas originalmente, es decir, colgante y sin reemplazar los cristales.

Se acuerda la construcción de cuatro machones de 20 cms, en los cuatro puntos donde parte y termina la tabiquería de cristal, con el fin de producir un encuentro más limpio con aluminio.

Se acuerda la construcción de tabique de volcánita con altura de 20 cms. por todo el perímetro de la sala de racks, con el objetivo de cubrir visualmente la estructura de piso elevado.

Se acuerda a petición de propietario cubrir con volcánita toda la estructura de cristal (correspondiente a parte posterior de call center), tanto en puertas, como ventanas que comunican a hall de acceso poniente del edificio.

Aluminio

Se acuerda que el color del aluminio en tabiques de cristal no será el mismo del edificio. El señor Toni Noguero informa que se ha decidido por color *Satinado Mate*.

Se acuerda que la puerta de la sala de racks se abrirá hacia el exterior, a diferencia del recinto contiguo, donde la puerta abrirá hacia el interior.

Grupo Electrónico y UPS

Se acuerda de forma definitiva que el grupo electrónico tendrá un respaldo de 80Kva.

Se acuerda que tanto para el grupo electrónico como para el equipo UPS, la ubicación será en estacionamiento, en nivel -1 y junto al equipo que abastece y respalda el edificio. De esta forma se podrá utilizar la evacuación de gases que posee el equipo existente y conectar el nuevo a ese conducto.

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.