

**De:** Flores, Andres  
**Enviado el:** Miércoles, 19 de Octubre de 2011 13:14  
**Para:** Ignacia Barros  
**CC:** 'Mariano Moreno'; Klemp, Beatriz  
**Asunto:** RE: Layout V02

Ignacia,

Te envío comentarios de la actualización V02:

- 1- No han cambiado el nombre a los baños, se cambian de posición los de hombres por los de mujeres.
- 2- No han cambiado de posición hacia el área de Operaciones el sector de "Impresión de Operaciones"
- 3- De acuerdo a conversación sostenida con MGTI (H. Morales) se sugiere cambiar el área destinado a "Servidores" al Área que aparece con el nombre de "Bodega", esta área la dejaría en donde estaba la sala con nombre "Servidores"
- 4- A la nueva área de Mensajeros le falta la puerta, además sugiero que se aproveche el espacio entre el pilar y el vértice para un mueble de archivo de altura piso a cielo de acuerdo al espacio.

Adjunto dibujo (sugerencia) en formato bmp en donde muestro los cambios a los puntos 3, y 4, solicito ver factibilidad técnica en cada uno de los casos.

Con respecto a los puntos que quedaron pendientes te comento lo siguiente:

- 1- Tipo de Porta Switch, MGTI sugiere un porta Switch Pivotal
- 2- La categoría del cableado es Tipo 6; similar a la usada en MERCER

Atte,

**Andrés Flores**, Jefe de Administración y Abastecimiento  
**Marsh** | Av. Americo Vespucio Sur 100, Piso 12, Las Condes, Santiago, Chile  
+56 (2) 450 5886 | Fax +56 (2) 450 5727 | [andres.flores@marsh.com](mailto:andres.flores@marsh.com)  
[www.marsh.cl](http://www.marsh.cl) | Marsh S.A. Corredores de Seguros