

INFORME DE REUNIÓN

Nº2

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	Mc Donald's			
PROYECTO	Nuevas Oficinas			
FECHA	Fecha 24.08.11	Inicio 12.00	Termino 13.00	
LUGAR	Av. Presidente Kennedy 5454 piso 16			
TIPO	Requerimientos cliente			
ASISTENTES				
CONTRACT	○ Angélica Prieto ○ Cristián Rocco			
Mc Donald	○ Ingrid Marco			

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Recoger requerimientos cliente
TEMAS A TRATAR	A. Requerimientos IT

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: **N**

RESUELTO: **R**

PENDIENTE: **P**

INFORMATIVO: **I**

PERMANENTE: **PER**

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Requerimientos IT					
A1	24.08.11	Las salas de reuniones pequeñas (3) de 4 y 6 personas considerar: 1 punto de red y 1 punto eléctrico por cantidad de personas.	N	Contract	
A2	24.08.11	Sala Entrenamiento: considerar 4 puntos de red y eléctricos la mayor cantidad posible.	N	Contract	
A3	24.08.11	Phone Box: considerar módulo completo incluyendo red.	N	Contract	
A4	24.08.11	Sala Santiago, Consultores y 12 personas: considerar 2 puntos de red completos más los eléctricos por la cantidad de	N	Contract	

		personas por sala.			
A5	24.08.11	Salas Santiago y 12 personas: con sistema de video conferencia provisto por Colaboración Virtual (telón, equipos VC, data y equipo servidor) Contract sólo cablea.	I		
A6	24.08.11	No se deben considerar los soportes de LCD (4)	I		
A7	24.08.11	En kitchenette: considerar soporte y cableado para LCD.	N	Contract	
A8	24.08.11	En Sala de Entrenamiento: considerar en mueble de apoyo un equipo para video conferencias (McDonalds enviará medidas y ficha técnica). Este equipo va dentro del mueble (tapado).	N	Contract McDonald's	
A9	24.08.11	Sala de Servidores: Los rack deben ser registrables por todos lados, re-ubicar. Se deben considerar 2 rack más el bastidor propuesto con 2 bandejas y 5 puntos de red.	N	Contract	
A10	24.08.11	Contract muda sólo racks, NO equipos (UPS, equipos de seguridad, servidores, etc).	I		
A11	24.08.11	El cableado para la conexión de ups y equipos la provee Contract.	I		
A12	24.08.11	La UPS es de 16 KVA.	I		
A13	24.08.11	Considerar 2 puntos de red en Rack de seguridad.	N	Contract	
A14	24.08.11	Se deben considerar 3 controles de acceso biométricos (hay 1, son 3) Acceso (2) y Sala servidores.	N	Contract	
A15	24.08.11	Contract verificará si el control de acceso está conectado al sistema de emergencia	I		
A16	24.08.11	Considerar 6 puntos de red de Access point.	N	Contract	
A17	24.08.11	La pantalla LED que vá en recepción vá conectada a un computador, por lo que se debe considerar 1 punto de red.	N	Contract	
A18	24.08.11	Considerar 2 impresoras más en sector Finanzas y HR, con su respectivo punto de red. Ver espacio dónde colocarlas (McDonald's enviará dimensiones)	N	Contract	

A19	24.08.11	Considerar sistema mecanizado (tipo ascensor) en electrificación de mesas de alas de reuniones Santiago, Consultores y 12 personas)	N	Contract	
A20	24.08.11	Considerar sistema de AC independiente para la Sala de Servidores.	N	Contract	
A21	24.08.11	Los proveedores que trabajarán en el proyecto son: • Colaboración Virtual: Video Conferencia • Siemens: Telefonía • Cannon: Impresoras • Cinema Suit: Audiovisual y LED	I		
A22	24.08.11	Contract chequeará si se hace cargo de la mudanza de los desktop.	I		

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	Por definir		Termino	Duración
LUGAR				
TIPO				
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT				
CLIENTE				

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.