

Constanza Alarcon

De: Víctor Ghigliazza Fonseca [victor.ghigliazza@hildebrando.com]

Enviado el: lunes, 30 de enero de 2012 16:47

Para: 'Constanza Alarcon'

Asunto: RE: Consultas.

Ok. Gracias Constanza.

Sds,

Víctor Ghigliazza

De: Constanza Alarcon [mailto:calarcon@contract.cl]

Enviado el: lunes, 30 de enero de 2012 05:10 p.m.

Para: 'Víctor Ghigliazza Fonseca'

CC: 'Veronica Suarez'

Asunto: RE: Consultas.

Estimado Victor, esto generará un adicional, vamos a trabajar en el y se lo presentaremos.

Saludos gracias.

Consultas:

- En el servidor va UPS? que potencia será y que Respalda?, Victor nos comenta que no ahí. **Necesitamos que nos coticen una solución con 30Kva de capacidad para respaldar 2 horas para valorar la solución.**
- Se dejara algún equipo de clima respaldado en caso de corte de Energía? **No, no habrá respaldo.**
- Se dejaran CCTV?, Victor nos comenta que solo debemos considerar la canalización **No habrá CCTV, solo canalización**
- Van a instalar alguna una central telefónica, cual?, Victor nos comenta que si que deberíamos dejar solo canalización. **No, no habrá central telefónica.**

Saludos.

Constanza Alarcón Araya

calarcon@contract.cl



Darío Urzúa 1955
Providencia
Santiago - Chile
Tel/Fax: +56 2 2054471
www.contract.cl

Una empresa
socio del grupo



Por favor, considere el medio ambiente antes de imprimir este e-mail.

Esta comunicación y sus archivos anexos son para uso exclusivo del destinatario y contienen información CONFIDENCIAL. De haber recibido esta comunicación por error, o si Ud. no es uno de los destinatarios consignados, le solicitamos eliminar este correo electrónico -conjuntamente con sus adjuntos- de su sistema y contactarse con el remitente. Muchas gracias.

31/01/2012

De: Alejandro Anaya Valverde [mailto:alejandro.anaya@hildebrando.com]
Enviado el: lunes, 30 de enero de 2012 16:14
Para: 'Carlos Alberto Mandujano Tello'; 'Constanza Alarcon'
CC: 'Víctor Ghigliazza Fonseca'; 'Veronica Suarez'
Asunto: RE: Consultas.

Acoto las consultas, entre líneas en **rojo**

From: Carlos Alberto Mandujano Tello [mailto:carlos.mandujano@hildebrando.com]
Sent: Monday, 30 de January de 2012 12:50 p.m.
To: Constanza Alarcon
Cc: 'Víctor Ghigliazza Fonseca'; 'Veronica Suarez'; Alejandro Anaya
Subject: Re: Consultas.

Alejandro, te encargo estas respuesta.

El 30/01/2012 08:30 a.m., Constanza Alarcon escribió:
Estimados por favor responder las siguientes consultas.

Consultas:

- En el servidor va UPS? que potencia será y que Respalda?, Víctor nos comenta que no ahí. **Necesitamos que nos coticen una solución con 30Kva de capacidad para respaldar 2 horas para valorar la solución.**
- Se dejara algún equipo de clima respaldado en caso de corte de Energía? **No, no habrá respaldo.**
- Se dejen CCTV?, Víctor nos comenta que solo debemos considerar la canalización **No habrá CCTV, solo canalización**
- Van a instalar alguna una central telefónica, cual?, Víctor nos comenta que si que deberíamos dejar solo canalización. **No, no habrá central telefónica.**

Saludos.

Constanza Alarcón Araya
calarcon@contract.cl

Darío Urzúa 1955	Una empresa
Providencia	socia del grupo
Santiago - Chile	
Tel/Fax: +56 2 2054471	
www.contract.cl	

Por favor, considere el medio ambiente antes de imprimir este e-mail.

Esta comunicación y sus archivos anexos son para uso exclusivo del destinatario y contienen información CONFIDENCIAL. De haber recibido esta comunicación por error, o si Ud. no es uno de los destinatarios consignados, le solicitamos eliminar este correo electrónico -conjuntamente con sus adjuntos- de su sistema y contactarse con el remitente. Muchas gracias.

--
Carlos Alberto Mandujano Tello
Director Centros De Computo y Comunicaciones

31/01/2012

Tel. (664) 6086900 y (5) 52420300 Ext. 24001 y 14001

Soluciones No Problemas ... Lo Hacemos Por TI