
CENTRAL VUELTA DE OBLIGADO S.A.

Obra: Corrientes 330 Piso 5º

MINUTA DE REUNIÓN N° 12

p/ Adm. Lipsia : Daniel Capaldo

p/ CONTRACT: Paola Miguel
Valentina Supán
Guillermo Funes

p/ESCALA CLIMATICA: Nelson Lopez
Juan Arnaldo Olausti
Guillermo Garcia

Reunión: En Oficinas Adm. Lipsia

Fecha: 12.01.2012

TEMAS: AIRE ACONDICIONADO

- Contract recibió por parte de la Adm. Lipsia los planos de termomecánica correspondientes a la instalación del piso 5. Estos no son los planos conforme a obra.
- Contract y Adm. Lipsia , de común acuerdo, definen realizar los trabajos pertinentes acorde al plano recibido:

1- completar las rejas de retorno que figuran según los planos, en las columnas que conforman los plenos de retorno.

2- vincular las rejas de retorno de todas las oficinas cerradas, con nuevas rejas de retorno que se ubicarán en el pasillo o tabiques, según corresponda.

A su vez estas nuevas rejas por medio del pasillo, estarán vinculadas con las rejas que se encuentran en los plenos de retorno ubicadas en las columnas.

Se enviara tanto a Lipsia como a Central Vuelta de Obligado, un plano con la propuesta antes descripta.

- Contract hizo entrega a la Adm. Lipsia de una carpeta con planos conforme a obra.