

GOLDCORP - OFICINAS ADMINISTRATIVAS

obra: ALEM 900 PISO 27°

MINUTA DE REUNION N° 9

p/Goldcorp:

Dolores Berisso

info@doloresberisso.com

p/ CONTRACT:

Jonathan Buis

jbuis@contract.com.ar

Maria Jimena Tabernero

mtabernero@contract.com.ar

Karen Contreras

Kcontreras@contract.com.ar

Sandra de Luca

Sdeluca@contract.com.ar

Reunión: CONTRACT, Tucumán 117, piso 7

Fecha: 21 de Noviembre de 2011

TEMAS VARIOS

Se acuerdan los siguientes temas:

PRESUPUESTOS**Anexo 2:**

- 5.01 Goldcorp solicita que no se realice la economía del ítem correspondiente a puerta F60 dado que la considera adecuada para colocar en el acceso al datacenter. Contract deberá indicar plazo de ejecución de este trabajo dado que la puerta posee una demora en la entrega.
- 8.03 Goldcorp desestima el opcional de puerta microperforada y pide que se retire de presupuesto por contratar la puerta de vidrio
- 12.01 Se acuerda de común acuerdo retirar del presupuesto los vinilos esmerilados y armar cotización aparte con cómputo en esmerilado pleno y con complemento de color.
- 7.01 ; 7.08 Dolores queda en confirmar con Juan cuál de las dos opciones considera más adecuada, si UPS o estabilizadores.
- Goldcorp aprueba el resto del presupuesto, de manera que se realizarán los cambios enunciados y se reenviará.

Anexo 3:

Goldcorp aprueba presupuesto

Anexo 4:

Goldcorp desestima presupuesto por contratar la opción de carpinterías del anexo 3

OTROS TEMAS

- Goldcorp queda en aprobar (debido a que el corpóreo en el extranjero es de un sólo color) isologo en dorado con letras en acero, todo con espesor en negro.
- Goldcorp solicita desplazar el equipo de aire acondicionado para que no quede encima de los Racks. A su vez Contract cotizará un equipo de A.A nuevo contemplando bandeja de desagüe.
- Contract cotizará el cableado de las cámaras para que Goldcorp compare con Prosegur
- Se realizará alacena en la cocina en lugar de termotanque dejando prevista la conexión para el dispenser por si a futuro lo quieren conectar a la red.
- Contract colocará toma especial (20 A) para prever conexión de microondas.
- Goldcorp opta por opción en vinilos para coffe con diseño más pequeño y señalización en puertas.

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.