

INFORME DE REUNIÓN PROYECTO

Nº 3

1. ANTECEDENTES DE LA REUNIÓN

CLIENTE	RECSA CHILE				
PROYECTO	HABILITACION OFICINA EDIFICIO SANTIAGO CENTRO				
FECHA	Fecha 16-08-12	Inicio 16:00	Termino 17:00		
LUGAR	Huérfanos 812. Entrepiso / Estado 369				
TIPO	Reunión 3 / Visita a Terreno				
ASISTENTES					
CONTRACT	1. Ignacia Barros / Coordinadora Comercial 2. Alejandro Castillo / Proyectista 3. Mauricio Garrido / Director de Obra 4. Proveedores Contract				
RECSA	1. Sr. Claudio Rodriguez				

2. OBJETIVOS Y TABLA

OBJETIVOS GENERALES	Visita a Terreno para Iniciar proceso de Presupuesto
TEMAS A TRATAR	A.- Visita a Terreno Ed. Huérfanos 412
	B.- Visita a Terreno Ed. Estado 369

3. NOMENCLATURA ESTADO

NUEVO: N RESUELTO: R PENDIENTE: P INFORMATIVO: I PERMANENTE: P

4. ACUERDOS Y CONTENIDOS

TEMA	FECHA ORIGINAL	DETALLE	ESTADO	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
A.- Visita a Terreno Ed. Huérfanos 412					
A1	16-Ago	- Se realiza visita a piso de Edificio Huérfanos. Entrepiso. Se debe solicitar al cliente los planos de especialidades existentes. - Se debe consultar al cliente por etapas de intervención.	I	Contract	24-Ago
A2	16-Ago	Alturas: Altura de piso a cielo modular: 2.40m Altura de piso a fondo de losa: 2.75m	I	Contract	24-Ago

A3	16-Ago	• Baños existentes: Los baños existentes no tienen extracción. Se debe considerar en presupuesto.	I	Contract	24-Ago
A4	16-Ago	• Electricidad: El proveedor solicita 3 ultimas boletas para saber cuántos empalmes tienen los pisos a cotizar.	I	Contract	24-Ago
B.- Visita a Terreno Ed. Estado 369					
B1	16-Ago	• Se realiza visita a piso de Edificio Huérfanos. Entrepiso. Se debe solicitar al cliente los planos de especialidades existentes. • Se debe consultar al cliente por etapas de intervención	I	Contract	24-Ago
B2	16-Ago	<u>Piso 2-3-4:</u> • Alturas: Altura de piso a cielo modular: 2.40m Altura de piso a fondo de losa: 3.00m • Electricidad: El proveedor solicita 3 ultimas boletas actualmente cada piso cuenta con un empalme eléctrico. • Clima: Se identifican 5 equipos de clima de por piso. • Alturas vanos : Altura antepecho:88cm	I	Contract	24-Ago
B3	16-Ago	<u>Piso 5:</u> • Alturas: Altura de piso a cielo modular: 2.45m Altura de piso a fondo de losa: 3.00m • Electricidad: El proveedor solicita 3 ultimas boletas actualmente el piso 3 cuenta con un empalme eléctrico. • Clima: Se identifican 5 equipos de clima. • Alturas vanos : Altura antepecho:88cm	I	Contract	24-Ago

5. PROXIMA REUNIÓN

FECHA	17 de Agosto	Por definir	Termino	Duración
LUGAR	Huérfanos 812			
TIPO	Presentación de Estimación y Ajuste de layout.			
TABLA				
ASISTENTES				
CONTRACT	Ignacia Barros			
CLIENTE	Cristián Valdivia			

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.