
plano IT

Carolina Capouya <ccapouya@contract.com.uy>

4 de enero de 2013 10:16

Para: "Aboy, Sergio" <sergio.aboy@marsh.com>

Cc: David Wajner <dwajner@contract.com.uy>

Sergio,

Resumiendo lo que hablamos telefónicamente, te paso la información técnica proporcionada por el proveedor:

Se aclara que el sistema contratado consta de 2 módulos de vinculación entre la central de Marsh con la central del edificio. La centralita en piso 7 arroja información completa y permanente del estado de los sensores de modo de tomar acciones preventivas.

Modulo 1: Señalización de evento de falla proveniente del panel central de Piso 7. Dicha señal será entregada mediante un modulo de rele (Contacto seco) y deberá ser monitoreada y vinculada al sistema general del edificio (Esto queda a cargo del proveedor de la central del edificio).

Modulo 2: Señalización de evento de alarma proveniente del panel central de Piso 7. Dicha señal será entregada mediante un modulo de rele (Contacto seco) y deberá ser monitoreada y vinculada al sistema general del edificio (Esto queda a cargo del proveedor de la central del edificio).

En ambos casos las señales no discriminan que elemento está en falla o cual es la condición de la misma, así como tampoco que elemento (detector o pulsador) entró en alarma. El edificio deberá realizar la conexión de los módulos en planta baja y configurar la centralita para que monitoree las señales de alarma.

Marsh deberá designar a por lo menos 2 personas a ser capacitadas para poder interpretar la centralita y tomar las acciones necesarias. Se sugiere que estas personas realicen un control diario como medida preventiva y se debe contratar el servicio de mantenimiento de las instalaciones.

Estamos estudiando la posibilidad de trasladar la centralita de detección del Lan Room a la Recepción o Privado de Darío. A propósito de este tema, ¿estarías de acuerdo en colocarlo dentro de un armario sin llave?

En vista de mi licencia, desde el 14 al 27 de enero, David Wajner, a quien copio, será el referente técnico quien quedará en mi lugar para cualquier consulta o tema que sea necesario tratar. Su celular es 099672124. Como hablamos, él mantendrá comunicación contigo, pero no participará de los calls. Jorge estará de licencia en el mismo período que yo.

Cualquier duda hablamos.

Saludos y buen descanso en tus vacaciones,

Arq. Carolina Capouyáccapouya@contract.com.uy

L. A. de Herrera 1248 | 811
World Trade Center Montevideo,
Uruguay
Tel/Fax: +598 2622 8291
+598 2623 5529

Una empresa
socio del grupo
