

FECHA 1704/13

LUGAR

CLIENTE CONSORCIO PRIME

OBRA WTC4 PISO 8

REQUERIMIENTOS IT

A continuación enviamos el detalle de lo que estamos previendo en relación a la instalación eléctrica y cableado estructurado:

- 1) Rack.- mural.
- 2) Cableado estructurado.- categoría 5e.
- 3) Puestos de trabajo tipo.- serán conformados por 1 schuko, 2 3 en línea, 2 RJ45.
- 4) Puestos de trabajo en mesa de sala de reuniones: será conformado por 2 schukos, 2 3 en línea, 4 RJ45
- 5) Puesto de trabajo en privado gerencial.- 1 schuko, 2 3 en línea, 2 RJ45.
- 6) Puntos de servicio (Toma + cableado + canalización).- 3 tomas distribuidos en toda la planta.
- 7) Impresoras sobre muebles de guardado.- 2 schukos y 2 RJ45.
- 8) Previsión para VCC en sala de reuniones y privado gerencial. Canalizaciones vacías de mesa a TV y refuerzo en tabique para soporte TV.
Confirmar si se colocará proyector y pantalla.
- 9) Control de acceso.- Lector biométrico en puerta de entrada. Pulsador en puerta de entrada en caso de emergencia. Portero conectado a 1 puesto de trabajo.
- 10) Wifi.- Favor confirmar si es necesario prever punto wifi.
- 11) CCTV.- Idem punto anterior.

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.

Requerimientos IT

1. No
2. No (todo inalámbrico)
3. 1 schuko + 2 “3 en línea”
4. 2 schuko + 2 “3 en línea”
5. Mesa Gerencial: 3 schuko + 3 “3 en línea” | Privado: 1 schuko + 2 “3 en línea”
6. ok
7. 2 schuko
8. Ok. Va TV 32” ó 40”
9. No. Dejar canalización para posible implantación de un “portero eléctrico”
10. Toda la red será wifi
11. No

Nota: Dejar previstas canalizaciones libres a cada punto de trabajo, sala de reuniones y gerencia. Todas las canalizaciones estarán concentradas en donde hoy aparece “rack mural” o algo por el estilo.

Sin otro particular saluda atte,
Arq. Nicolás Pirez

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.