



Dario Correa <dcorrea@contract.com.ar>

Pendientes Quilmes departe del area de Seguridad1 mensaje

Laura Tabak <laura.tabak@nextel.com.ar>

13 de mayo de 2013 10:38

Para: Dario Correa <dcorrea@contract.com.ar>

CC: Pablo Ariel Orellano <pablo.santi@nextel.com.ar>

Dario,

De acuerdo a lo que te adelante por radio,te paso a detallar lo que nos informo el area de seguridad de Nextel ,items que aun faltan agregar o terminar:

2. Dado que no se colocara rejas en los vidrios que dan al patio, solicitamos la instalación de 2 pasador de una calidad en la puerta de Salida al patio que la fijan arriba y abajo.

3. Esta faltando en el Server la boca de red para el sistema de Alarmas, quedo conectado con el cable colgando directamente al rack.

4. Las 2 bocas de red de CCTV (D70 y D71) si bien están instaladas ninguna de las dos, estaban pacheadas por lo cual hoy cuando concurrí el personal de sistemas no pudimos conectarnos debiendo puentear la boca de red con un pach core hasta el rack. favor de corregir con el electricista ídem a lo anterior.

Aguardo fechas de cuando realizaran estos trabajos ,asi pedimos las guardias correspondientes,
Gracias y saludos,

Laura Tabak

Obras y proyectos

móvil 154-991-2695

teléfono 5359-5666

id 54*239*7534

mail Laura.Tabak@nextel.com.ar**Nextel Communications Argentina S.R.L.**

Callao 410