

Antecedentes de la obra

Cliente	RECSA	Fase:	3. Adjudicado por iniciar
Obra:	7235A- Recsa 1	Inicio Obra:	25-03-2013
Ubicación :	Huerfanos	Entrega Provisoria:	10-05-2013

Antecedentes de la reunión

Reunión:	Entrega de Piso	Reunión de avance de obra			
Fecha	22-03-2013	Hora Inicio:	9:30	Hora Término:	11:00
Lugar:	Obra				
Observaciones:					

Asistentes

Asistentes: Carlos Guevara, Cristian Valdivia, Ignacia Barros, Natalia Solar

Declaraciones y definiciones

Tipo	Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
Proceso	Clima	General	Entrega de Equipos de Clima	De acuerdo a la revision de equipos de clima por parte del proveedor de contract se identifica que la inmobiliaria no entrega los branches. Compromete su entrega una vez le confirmen fecha.
Proceso	Detección y extinción	General	Entrega de equipamiento	Se reciben : - 3 parlantes instalados - 10 detectores intalados - 3 extintores colgados de 6kg - 41 sprinklers
Proceso	Obras Civiles	acceso/ recepción	Mamparas cristal	Se identifican rayas en mamparas de cristal norte y sur.
Proceso	Clima	General	Matrices	En las matrices se identifican falta de tapas de valvulas y algunas estan abiertas.
Proceso	Clima	General	Equipos de clima	- Se reciben equipos de clima sellados. 15gbHA2- 10 UNIDADES 18gbHA2- 01 UNIDADES 24gbHA2-07 UNIDADES Cajas HR 040 - 05 UNIDADES Los equipos quedan en el piso 11. - Se informa que falta una caja HR. - Se reciben 18 termostatos LG sellados (se dejan en las bodegas entregadas por el cliente)
Proceso	Instalaciones sanitarias	baños	Artefactos sanitarios	Se informa al cliente que una de los baños del area nor-poniente tiene el mecanismo de descarga trabado. No esta funcionando.
Proceso	General	General	Entrega de llaves	Se reciben 2 copias de llaves de puerta acceso norte. Y 2 copias de llaves de bodega 510 y 511

Compromisos

Próxima reunión

Fecha	02-04-2013	Desde:	10:00	Hasta:	11:00
Lugar:	Obra				

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraídos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presente Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.