

FECHA 30/07/13

LUGAR Rulero

CLIENTE ISAURA

OBRA Nuevas oficinas

1-Resolución de la climatización del local 37: confirmar que se pueden conducir las canalizaciones de electricidad y refrigerante por el pleno que esta contiguo a la sala para vincular el evaporador con el condensador. Según nuestros cálculos la demanda es la siguiente:

- 23.940btu/h por los servidores (a razón de 3.990btu/h por cada una de las 6 unidades)

-2.989 btu/h por el UPS marca APC modelo Galaxy 3500 de tecnología "on line"

TOTAL: 26.929 btu/h

2-Base para el UPS GALAXY 3500: el equipo pesa 233 kg. Y aloja en su interior 2 módulos de baterías de 91 kg. cada uno, totalizando 415kg. en orden de servicio. Los módulos son removibles para el traslado.

3-Diseño del mueble especial para el local 36: está pendiente que vengan a relevar las necesidades en nuestra oficina y el diseño del mueble para discutirlo

4-Elección de sillones individuales local 10: sugerimos que nos remitan catalogo o foto del mueble.

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.