CLIENTE SYNGENTA
DIRECCIÓN WTC TORRE 3 - PISO 5
TELÉFONO 26 23 64 36
CONTACTO LAURA PERALTA
FECHA 28 OCTUBBRE 2013
RESPONSABLE ARQ. GABRIEL BALSAMO

contract

PONDERACIÓN	BIEN	REG	MAL
	3 a 1	0	-1 a -3

		REFERENCIA DE LOCAL SEGÚN LAYOUT																				
	INFRAESTRUCTURA	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**suma**	**prom.**	**OBSERVACIONES**
1	VIDRIOS	3	-1	3	X	-1	3	-1	-1	3	X	-1	3	-1	X	-1	-2	-1	X	5		AJUSTAR BARRALES- AJUSTAR PUERTA
2	PUERTAS MADERA	X	X	1	3	3	X	X	X	X	3	X	X	X	X	3	X	X	3	16		MARCADA
3	PUERTAS CORTAFUEGO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3	X	X	X	X	3		
4	PINTURA PAREDES - ANTEPECHOS	3	3	3	3	3	3	X	3	3	3	3	3	X	3	3	3	3	3	48		
5	CIELORRASO CONTÍNUO: PINTURA-ESTADO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	X	3	3	3	3	51		
6	CIELORRASO MODULAR: PLACAS-ESTRUCTURA	3	3	-1	X	X	3	X	3	X	X	X	3	3	3	X	3	3	X	26		AJUSTAR ESTRUCTURA BORDE
7	ZÓCALOS	3	3	3	3	-1	3	3	3	3	X	3	3	3	X	-1	3	3	X	37		ENTREPUERTAS DESPEGADAS
8	PISO TECNICO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	X	3	3	3	3	3	3	3	X	48		
9	PISOS: ALFOMBRA-VINILICOS-CERAMICAS	3	3	3	3	3	-3	3	3	3	-1	3	-3	3	X	3	3	3	3	35		GASTADO DE MODULOS ALFOMBRA - CERAMICA PARED ROTA
10	EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	54		
11	DIFUSORES / REJILLAS / EXTRACTORES	3	3	3	3	3	3	3	3	3	-3	3	3	3	3	3	3	3	3	48		OLORES EN BAÑOS
12	VINILOS	3	3	3	X	3	X	3	3	X	X	3	3	3	X	3	3	3	X	36		
13	ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN	3	3	3	3	3	3	3	3	3	-3	3	3	3	3	-1	3	3	3	44		LUMINARIAS NO PRENDEN
14	TOMAS ELECTRICA	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	54		
	EQUIPAMIENTO - ACCESORIOS																					
15	ESCRITORIOS	3	3	3	X	3	3	3	3	X	X	3	3	3	X	3	3	3	X	39		
16	MUEBLES GUARDADO	3	3	-1	X	-1	-1	3	3	3	X	X	3	3	X	3	3	3	X	27		PATA SUELTA - AJUSTAR PUERTAS - CERRADURA ROTA
17	ARTEFACTOS SANITARIOS: INODOROS - BACHAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3	X	X	X	X	X	X	X	3	6		
18	ARTEFACTOS SANITARIOS: PILETAS COCINA	X	X	X	3	3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6		
19	GRIFERÍAS y ACCESORIOS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3	X	X	X	X	X	X	X	3	6		
20	CORTINAS	3	3	-1	X	X	3	X	3	X	X	X	3	3	X	X	X	3	X	20		TOPE FUERA DE LUGAR
	DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD Y SEÑALÉTICA																					
21	EXTINTORES	3	3	3	-1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	50		COLGAR
22	LUMINARIAS EMERGENCIA	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	54		
23	DETECTORES DE HUMO y PARLANTES	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	54		
24	ROCIADORES	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	54		
	suma	57	53	46	41	45	44	44	53	45	26	44	51	50	36	42	49	53	42	**821.00**	**34.2**	
	prom.																			**GENERAL**		

A CONSIDERAR

LOCAL N°	
5	COLOCAR PREVISION DE ELECTRICA PARA 4 ELECTRODOMESTICOS (2 CAFETERAS, 1 CALENTADOR AGUA y 1 MICROONDAS
10	COTIZAR UN MUEBLE BAJO MESADA BAÑO FEMENINO PARA GUARDAR LOS BIDONES DE AGUA Y OTROS
12	COTIZAR PIZARRA PARA PUESTO DE TRABAJO