

Redactada por: Carolina Capouyá

I434-MIN-I4I I26

FECHA 26/11/2014

LUGAR TILSOR

CLIENTE TILSOR

OBRA REFORMA OFICINAS, PISO I

TILSOR

nvidart@tilsor.com.uy
fmolina@tilsor.com.uy
Noel Vidart
Fernanda Molina

CONTRACT

ccapouya@contract.com.uy
dmateo@contract.com.uy
Carolina Capouyá
Daniel Mateo

La siguiente minuta refleja lo acordado en la reunión del día de la fecha.

TEMA		RESPONSABLE
EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	1. Equipo de AA del CPD: a. Evaluar propuesta para minimizar el riesgo de pérdida de agua b. Llevar desagües hacia sector tisanería	CONTRACT
	2. Desagues de todos los equipos - Llevar hacia sector tisanería	
	3. Toma de aire exterior para ventilación de CPD y privado –verificar viabilidad de picar fachada y colocar rejilla de ventilación	TILSOR
ALARMA	4. Solicitar presupuesto por readecuación de la instalación a empresa GAMMA, envío directo a Tilsor 5. La alarma debe permanecer activada durante todo el período de obra	CONTRACT
DETECCIÓN DE INCENDIO	6. Solicitar presupuesto por readecuación de la instalación a empresa GAMMA, envío directo a Tilsor	CONTRACT
CONTROL DE ACCESO	7. Se embutirán las canalizaciones dentro de la pared	CONTRACT
LOGISTICA DE OBRA	8. Diseñar un protocolo de ingreso de proveedores a la obra, mediante el registro previo de los mismos a. Contract enviará listado de proveedores/cédulas habilitados para ingresar a la obra b. Proveedores entregarán cédula en piso 4 previo al ingreso c. Tilsor entregará código de control de acceso a los proveedores 9. Diseñar protocolo de emergencia en caso de contingencia 10. Planificación y coordinación de eventuales cortes de energía o instalaciones que afecten la operativa de la empresa 11. Se deberá mantener la actual canalización de cableado estructurado que conecta el piso I con el 4 12. Inicio estimado de obra: mediados de enero	CONTRACT / TILSOR
ARMADO DE RACK	13. Diseño del armado de los elementos pasivos	TILSOR

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.