

Antecedentes de la obra

Cliente	Mercado Libre	Fase:	ejecución
Obra:	- Mercado Libre _1	Inicio Obra:	
Ubicación :	Apoquindo N° 4820 T2 P 20, 21 Y 22	Entrega Provisoria:	

Antecedentes de la reunión

Reunión:	MINUTA N° 14	Reunión comercial	
Fecha	27-07-2015	Hora Inicio:	16:30
Lugar:	Oficinas Cliente	Hora Término:	19:30
Observaciones:	Otros Asistentes por Contract: Especialistas de clima y electricidad - cableado estructurado		

Asistentes

Autor minuta:	Valentina Supán
Asistentes:	Claudia Alvarez, Gabriel Carreras, Gonzalo Balladares Rivera, Loreto Chavez, Pablo Correa, Valentina Supán

Declaraciones y definiciones

Rubro	Recinto	Referencia	Acuerdo
<u>Declaraciones y definiciones referidas al Proyecto</u>			
Clima	sala datos/ servidor	OBSERVACIONES PISO 20 Y 22	- No considerar equipos de clima - Extracción de aire con sistema de termostato - Puertas con rejilla inferior para ventilación. Pueden ser líneas horizontales realizadas en la misma puerta + levantar 1 cm la puerta respecto al piso
Clima	sala datos/ servidor	OBSERVACIONES PISO 21	- Se explica el proyecto - Se deberá solicitar un permiso a la Administración del edificio para instalar unidades exteriores en la terraza del piso 22 ó 23 - MELI nos deberá enviar mañana viernes, la información correspondiente a la carga térmica de la sala (al menos aproximada) - T°: 20° - Se deberá confirmar si los equipos irán conectados al grupo eléctrico del edificio - Enviar ficha técnica de los equipos y sobre la mantención que se deberá realizar en los mismos
Instalaciones eléctricas	sala datos/ servidor	OBSERVACIONES PISO 20 Y 22	- 1 UPS rackeable - 1 gabinete igual al de la sala de servidores (1 x ,30) - Reveer la ubicación del tablero eléctrico
Instalaciones eléctricas	sala datos/ servidor	OBSERVACIONES PISO 21	- Opción de 3 UPS, 1 por piso - Enviar pautas de data center, mantenimiento y UPS - Invertir la ubicación de los racks - Reveer la ubicación del tablero eléctrico
Mobiliario	open plan	TROQUELES	- Revisar la cantidad de los troqueles en los puestos de trabajo, ya que MELI necesita 4

Compromisos

Próxima reunión

Fecha: 02-09-2015
Lugar: Oficina Cliente

Desde: Hasta:

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.