

## Antecedentes de la obra

Cliente: Mercado Libre  
 Fase: ejecución  
 Obra: - Mercado Libre \_1  
 Inicio Obra:  
 Ubicación: Apoquindo N° 4820 T2 P 20, 21 Y 22  
 Entrega Provisoria:

## Antecedentes de la reunión

Reunión: MINUTA N° 16  
 Reunión comercial  
 Fecha: 07-09-2015  
 Hora Inicio: 10:00 Hora Término: 12:00  
 Lugar: Oficinas Cliente  
 Observaciones: Otros Asisistentes por Contract: Asesores de clima y eléctrico

## Asistentes

Autor minuta: Valentina Supán  
 Asistentes: Claudia Alvarez, Gonzalo Balladares Rivera, Pablo Correa, Valentina Supán

## Declaraciones y definiciones

| Rubro                                                     | Recinto             | Referencia                    | Acuerdo                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Declaraciones y definiciones referidas al Proyecto</u> |                     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Iluminación                                               | sala reuniones      | CONSIDERACIONES               | - Area de Capacitación y Sala de Directorio: 60 luxes sobre la superficie donde está la pantalla (sugerencia de Proyecciones Digitales)                                                                                                          |
| Clima                                                     | sala datos/servidor | CONSIDERACIONES PISO 21       | - Enviar la ficha técnica de los equipos de clima que estamos proponiendo<br>- Uso del espacio del piso 23 para ubicar la unidad exterior (Solicitar autorización al edificio)<br>- Se aclara cual es el tipo de rejilla que estamos proponiendo |
| Instalaciones electricas                                  | sala datos/servidor | CONSIDERACIONES PISOS 21      | - UPS, banco de baterías y tablero: Meli solicita ubicarlos cerca del acceso al recinto<br>- Se consideran 2 UPS de 40 KVA sin banco de baterias: 1 para usuarios<br>1 para servidores<br>- Se considera 1 UPS para redundancia                  |
| Clima                                                     | sala datos/servidor | CONSIDERACIONES PISOS 20 y 22 | - Ambos pisos tendrán lo mismo pero con diferentes cargas<br>- Opcional: Sistema VRV<br>- Sumando: Extracción + puerta con rejilla para ventilación                                                                                              |
| Instalaciones electricas                                  | sala datos/servidor | CONSIDERACIONES PISOS 20 y 22 | - Estamos considerando la propuesta con equipos marca Legrand. Se deberán especificar marcas y modelos de los componentes                                                                                                                        |

## Compromisos

## Próxima reunión

Fecha: 10-09-2015 Desde: 9:30 Hasta: 12:30  
 Lugar: Oficina Cliente

Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraidos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presenta Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hrs, de lo contrario se entenderá por aprobada.