

MINUTA_2016.09.22_GL_OBRA

jueves, 22 de septiembre de 2016

Ubicación: Oficinas GLOBANT

Hora: 13.00 hs



ASISTENTES CLIENTE

• EO	Eduardo Oppenheimer	eduardo.oppenheimer@globant.com
• MM	Martín Musante	martin.musante@globant.com
• CB	Claudia Blasco	claudia.blasco@am.jll.com
• PR	Paola Rico	paola.rico@globant.com
• LL	Leandro Lousau	leandro.lousau@globant.com
• MP	María Padilla	Maria.Padilla@am.jll.com

ASISTENTES CONTRACT

- (S) Sofía Liñero
- (VS) Valentina Supán

TIPO:

- Comercial
- X** Obra
- X** Presencial
- Conference Call
- Extraordinaria

➡ PROYECTO / OBRA

ÍTEM	RUBRO	RECINTO	OBSERVACIÓN
1	OBSERVACIONES REALIZADAS EL 07-09-2016	GENERAL	- Se realiza un recorrido por el piso 12 validando los puntos ya resueltos. Se adjunta el listado con la respectiva indicación. Se aclara que del listado se priorizaron los trabajos de las oficinas de Globant, para luego resolver los solicitados por la Administración del edificio.  ACTA DETALLES ... - Del listado quedan pendientes los siguientes puntos: - General: Instalación eléctrica en iluminación: revisar toda la instalación de las luminarias ya que parpadean. SE REALIZARA EL SÁBADO 24/09 - Sala Coyoacan: Cambiar 1 paño de tela que tiene un hilo corrido. LA TELA EN SER PROVISTA SE DEMORA 3 MESES YA QUE ES IMPORTADA - Phonne Booths: Ocultar golpe en lateral del phonne booth que da al grafiti (con vinilo). SE ESTA BUSCANDO UNA SOLUCIÓN. - Recruiting: Cambiar una baldosa de alfombra que tiene forma de ▲ en esquina de Recruiting . SE REALIZARA EL SÁBADO 24/09 - Recruiting: Pintar muro gris sobre vidrio. SE REALIZARA EL SÁBADO 24/09 - Recruiting: Nivelar flaps . SE REALIZARA EL SÁBADO 24/09 - Recruiting: Alfombra manchada, delante de la columna . SE REALIZARA EL SÁBADO 24/09 - Recruiting : Una lámpara no enciende. SE REALIZARA EL SÁBADO 24/09
3	OBSERVACIONES ADICIONALES CON FECHA 22-09-2016	GENERAL	Se agregan las siguientes observaciones: - REGISTRO AA: Limpiar los perfiles del registro ubicado entre la Sala Reforma y el Grafiti. - REGISTRO AA: Disminuir "la luz" que aparece en el registro ubicado delante de

			la Sala de Reunión con forma cuadrada. - SALA 8 PP: Retocar con pintura gris la unión del plafón con la rejilla de aire acondicionado. - OPEN PLAN: Falta una persiana angosta en los frentes de vidrio. Cortar ó retirar un alambre existente en la escalerilla ubicada delante de la puerta de emergencia (lado Sala 8 PP). - SALA CHAPULTEPEC: Pintar el muro blanco sobre la puerta de acceso a la sala. - SALA 5 DE MAYO: El piso vinílico esta levantado en el encuentro con el marco de la puerta. - RECRUITING: Falta una tapa ciega de una caja metálica ubicada en la losa (lado frente de vidrios exteriores). Retocar la losa gris sobre el frente de vidrios exteriores. - BREAK ROOM: La iluminación de neón tiene 3 artefactos con un color y 1 artefacto con otro color. El piso vinílico esta levantado, en el encuentro con la alfombra tipo césped. Limpiar un caño que esta manchado con pintura, ubicado en la losa sobre el plafón curvo (sobre la puerta de acceso al Chill Out). Desmanchar un flexible ubicado sobre una caja de AA. - SALA CUADRADA: Limpiar debajo de la alfombra y volver a pegar, en una palmeta ubicada debajo de la pizarra. - CHILL OUT: Detallar el plafón en el encuentro con la puerta, de ambos lados de la puerta. Retirar un abrojo - precinto negro ubicado en la escalerilla (sobre la puerta de vidrio) Detallar la unión de la Tablaroca con un caño (ubicado en el muro sobre las puertas celestes del depósito) - CUARTO DE TABLEROS: Cambiar la galleta que tiene el detector de humo. Se aclara que solo tenemos las galletas de los plafones de las salas de reunión circulares. Se acepta. Bajar (calzar) un artefacto de iluminación. - CAFETERÍA: Retirar las "gotas" de pintura sobre el plafón. Corregir la pizarra del Snack Bar que esta mal pegada.
4	CONTROL DE ACCESO	TARJETAS	- Se hace la entrega de 300 tarjetas del control de acceso.
5	CAPACITACIONES	COORDINACIÓN	- Se coordinarán las capacitaciones para los siguientes días: Martes 15 a 16 hs Miércoles 15 a 16 hs Jueves 15 a 16 hs
6	PRÓXIMOS TRABAJOS	GENERAL	SÁBADO 24-09-2016: - División de circuitos de iluminación en Chill Out - Aisladores y peinado de cables del neón ubicado en el Chill Out - Instalación de un apagador general de iluminación por fuera del cuarto de tableros, ubicándolo junto al lector del control de acceso - Instalación de un contacto adicional para el Snack Bar - Trabajos en la Sala de Recruiting LUNES 24-09-2016: - Se reciben los transformadores magnéticos para las dicroicas que están parpadeando MARTES 25-09-2016: - Instalación de los nuevos transformadores en las dicroicas que están parpadeando

NOTA: Esta minuta tiene por objetivo reflejar las definiciones, los acuerdos y compromisos contraídos por los asistentes a la reunión. En caso de cualquier observación al contenido de la presente Acta de Reunión, solicitamos hacerla llegar por escrito al emisor de la misma en un plazo de 48 hs, de lo contrario se entenderá por aprobada.