
PHILIPS LIGHTING

OBRA: ADECUACION OFICINA PHILIPS LIGHTING BUENOS AIRES

Fecha: 16/08/2017

Destinatario: Turner & Townsend

Emisor: Arq. Leandro Mazzeo

Referencia: Cableado de iluminación

Se informa que el estado del cableado sobre cielorraso no se encuentra dentro de la Reglamentación AEA 2006 - Clausula 771.12

Cableado tipo VN fuera sin cañerías vacías, sin terminal y sin conectores.

Se sugiere normalizar el cableado mediante prensacable, cable con protección y tapa en caja (terminal con bornera o ficha hembra)



Arq. Leandro Mazzeo

Por Contract Workplaces

Arq. Victoria Hernández Cañas

Por Turner Townsend

Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por aceptada la presente orden de servicio