
PHILIPS LIGHTING

OBRA: ADECUACION OFICINA PHILIPS LIGHTING BUENOS AIRES

Fecha: 16/08/2017

Destinatario: Turner & Townsend

Emisor: Arq. Leandro Mazzeo

Referencia: Cañerías bajo piso

Se informa por la presenta que las cañerías bajo piso existente son de tipo flexible metálica con chaqueta plástica. Las mismas están dentro de la normativa vigente.

Se sugiere utilizar la misma tipología de canalización para optimizar tiempo de obra y unificar criterio en pisos y tabiques

Arq. Leandro Mazzeo

Por Contract Workplaces

Arq. Victoria Hernández Cañas

Por Turner Townsend

Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por aceptada la presente orden de servicio