
PHILIPS LIGHTING

OBRA: ADECUACION OFICINA PHILIPS LIGHTING BUENOS AIRES

Fecha: 17/08/2017

Destinatario: Turner & Townsend

Emisor: Arq. Leandro Mazzeo

Referencia: Artefactos de iluminación perimetral

Se informa que los artefactos de iluminación provistos por Philips "**DN571B LED24S/830 PSED-E C WH**" tienen diámetro inferior a los existentes. Por lo que el calado actual no será de utilidad para su sujeción

Diámetro del hueco existente 215mm. Diámetro exterior del artefacto Philips 214mm

Arq. Leandro Mazzeo

Por Contract Workplaces

Arq. Victoria Hernández Cañas

Por Turner Townsend

Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por aceptada la presente orden de servicio