
PHILIPS LIGHTING

OBRA: ADECUACION OFICINA PHILIPS LIGHTING BUENOS AIRES

Fecha: 09/08/2017

Destinatario: Turner & Townsend

Emisor: Arq. Jorge Vanni

Referencia: Alfombra

Por la presente se comunica que la alfombra existente, que debe ser reutilizada, está pegada con cemento de contacto cuando debería ser con adhesivo con memoria por tratarse de un piso técnico elevado.

Esta situación provocará que se rompa o se estropeeé la misma en su retiro, en cuyo caso, y de confirmarse, se incurrirán en mayores costos y/o posibles mayores plazos por la contratación de cualquier reemplazo que no estuviera en stock.

Por lo antedicho, y de acuerdo a lo establecido en la carta oferta, solicitamos vuestra revisión y definición al respecto.

Arq. Jorge Vanni

Por Contract Workplaces

Arq. Victoria Hernández Cañas

Por Turner Townsend