

CLIENTE:	EPSON	
OBRA:	Reforma de oficinas	
LUGAR:	Bouchard 547 - piso 19	
FECHA:	19 de agosto de 2009	

MINUTA DE REUNIÓN N° 2		
Asistentes	Nombre	E-mail
EPSON	Raúl Ferrol	raul_ferrol@epson.com.ar
	Miguel Yanelli	miguel_yanelli@epson.com.ar
CONTRACT	Arq. Marcelo Abella	mabella@contract.com.ar
	Arq. Valentina Supán	vsupan@contract.com.ar
EPSON solicita:		

- 1- Retirar todos los elementos existentes en el Data Center, referidos a servicios de otras empresas, solo se dejará el servicio provisto por Global Crossing junto con dos racks de cableado.
- 2- Reubicar los puestos de tensión existentes. Refuncionalización o reemplazo de tomas existentes dañados.
- 3- Desmontar el cableado estructurado existente, y cotizar la instalación en categoría 6 Systimax. (Requerimientos según plano entregado).
- 4- Readecuar el cableado de iluminación sobre el cielorraso y refuncionalizar los artefactos de iluminación existentes en el Data Center.
- 5- Desmontar los tomas existentes ubicados en la panelería de los puestos de trabajo metálicos, actualmente sin servicio y fuera de normas vigentes.
- 6- Cotizar la instalación de un sistema de control de acceso en las siguientes puertas: a- Principales (hall de ascensores); con lectoras en ambos lados. b- Recepción y Sector caja; con lectora interior y pulsador de salida. c- Data Center; con lectora, teclado exterior y pulsador de salida. Se cotizarán cañerías, cableados, lectoras, pulsadores, soft y puestas en marcha. No considerará la provisión de la PC.
- 7- Cotizar la instalación de porteros y cerraduras eléctricas en puertas de palier de ascensores.
- 8- Instalar cañerías vacías para alimentar cámaras IP: en recepción y sector de cajas según plano entregado.
- 9- Instalar cañerías vacías para Wi Fi.
- 10- Cotizar la instalación de puertas con perfilera de aluminio natural y termopanel, para acceso y servicio al Data Center desde el sector de oficina.
- 11- AA en Data Center: Refuncionalización de los dos equipos Split existentes, traslado de un equipo existente (APC in row) en oficina de Av. Libertador, eliminar del presupuesto el ítem referido a la provisión e instalación de un equipo Split. Epson proveerá e instalará un nuevo equipo APC in row en la segunda mudanza del Data Center.
- 12- Cotizar el reemplazo de las cajas que se encuentran en menor cantidad, ya sean Ackerman ó Assano y/ó periscopios. De modo de obtener una sola marca y modelo para todos los puestos de trabajo.
- 13- Incluir en el presupuesto de obra el sistema de extinción de incendio por FM 200, los cilindros deberían ubicarse en el archivo dentro de un mueble nuevo.
- 14- Cotizar como opcional, un rack de cableado con sus organizadores verticales y horizontales marca Panduit ó AMP.

Observaciones:

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.