

MINUTA DE REUNION

Nº 6

CLIENTE: QUEULAT

OBRA: Oficinas comerciales

FECHA: 9-11-07

Antecedentes

Asistentes por parte de QUEULAT

1. Francisco Esgueb
2. Matias de la Fuente

Asistentes por parte de Contract

1. Arq. Marisa De Vico
2. Const. Antonio Rojas

Lugar de reunión: Obra QUEULAT

DESARROLLO DE TEMAS

1. Contract debe revisar luz en privado, ya que parece que fuera poco.
2. Contract debe mejorar ductos de aires en sala de reuniones. Quedan muy a la vista la cinta engomada autoadhesiva.
3. El cliente aprueba los plafones.
4. El cliente aprueba el color de los muros rojos y el blanco interior de éstos.
5. Contract debe revisar ruido que ocasiona equipo de aire en sala de reuniones.
6. Se debe sellar áreas de ventanas entre el 1º piso y el 2º piso, por medio de la viga.
7. Contract presenta adicionales Nº2, de los cuales quedan aprobados los puntos: 1.01; 1.03; 2.02
8. Contract debe presupuestar repisas más económicas de las presentadas.

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.