

MINUTA DE REUNION

Nº 5

CLIENTE: CHEP

OBRA: Oficinas Corporativas Chep

FECHA: 08 de Agosto de 2007

Antecedentes

Asistentes por parte de Patio Mayor

1. Andrés Peredo
2. Clemencia Herrera

Asistentes por parte de CHEP

1. Jorge Riquelme

Asistentes por parte de Contract

1. Jorge Vani
2. Loreto Chávez
3. Arq. Marisa De Vico
4. Mauricio dorlhiac

Lugar de reunión: Propiedades Palacio Riesco

DESARROLLO DE TEMAS

1.-Se revisa plano de instalaciones el cual con aprobación del cliente en 1º instancia se ahorrarían 4 equipos y en 2º instancia se ahorrarían 2.

2.-El cliente deberá definir ubicación y altura de termostatos.

3.-Contract debe informar si los cambios alcanzan para la capacidad del chiller del edificio.

4.-Se dejan señalados en plano la ubicación del termostato

5.-Equipos en stock (Jorge Cuevas NVL)

Cant. (2) 30	5.495 BTU	}	Equipos Italianos
Cant. (3) 50	1.614 BTU		
Cant. (1) 40	6.416 BTU		

6.-Patio Mayor acepta aprobar hasta 3 split.

7.-Chep solicita que si existe la posibilidad de que el gerente general quede con un equipo independiente (no compartido). Para hacer factible esta posibilidad se debe solicitar a estudio para evaluar la factibilidad.

8.- El proyecto de detección lo haría Clemencia Herrera y ellos les facturarían a Contract y el ahorro se les transmitiría a Chep por las instalaciones de extinción.

9.- El retraso de la obra puede estar solo por el proyecto de clima.

10.- En el presupuesto de detección se debe considerar el corrimiento del split del acceso por corrimiento de mampara.

NOTA: Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hrs. de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envía copias a todos los presentes en la reunión.

