

CLIENTE:	ENERGY CONSULTING SERVICES
OBRA:	REMODELACIÓN DE OFICINAS
LUGAR:	BOUCHARD 710, SEMI PISO 8° Y PISO 9°
FECHA:	18/03/2010



MINUTA DE REUNIÓN	
Asistentes	E-mail
Adalberto Aquino	Aaquino@NAA.COM.AR
Alejandro Avatte	aavatte@contract.com.ar
Carlos Canosa	carlos.canosa@ecs.com.ar
Andrés Alegre	
Alberto Barreiro	
Desarrollo de temas:	
Se solicita que el tablero de aire acondicionado del Server y cuarto de cableado se encuentren dentro de cada uno de estos locales	
Se definió que los tomas de servicio tanto del 8° como del 9° piso los realizará Logicalis	
Se acordó que el techo del Server y cuarto de cableado se realizará en doble placa de roca de yeso ignifuga	
Se definió que el tabique del Server y cuarto de cableado se fijará directamente a la losa y no al piso técnico elevado como sucede con el resto de los tabiques	
Se solicita cañería vacía para la instalación de CCTV (cámaras de seguridad IP). Las cantidades son las siguientes: 8° 5 unidades 9° 8 unidades	
Se solicita cañería vacía para la instalación de control de acceso en 8 puertas, sumando ambas plantas.	
Queda pendiente la definición de la posición de las lectoras de tarjetas de acceso y egreso de cada una de las plantas.	

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.