

CLIENTE:	NATURA
OBRA:	NUEVAS OFICINAS EDIFICIO EDISON 2500. MARTÍNEZ
LUGAR:	Av. Libertador 1295 1º Piso. Vicente López
FECHA REUNION	06/05/2010
FECHA MINUTA:	07/05/2010



MINUTA DE REUNIÓN N° 12		
Asistentes	Nombre	E-mail
NATURA	Daniela Nevares	danielanevares@natura.net
CONTRACT	Ricardo Vanarelli	rvanarelli@contract.com.ar
	María de la Paz Gómez	mgomez@contract.com.ar
	Sandra De Luca	sdeluca@contract.com.ar
PODESTA	Alvaro Luzuriaga	aluzuriaga@pedropodesta.com.ar
	Pedro Podestá	plpodesta@pedropodesta.com.ar

Desarrollo de temas:

TEMAS CON PODESTA

INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO: CONTRACT proveerá 11 paquetes de flexibles para aire acondicionado y enviará la factura a NATURA. PODESTA informa que los difusores onmi estarán disponibles para instalar el día 13-05-2010. La cantidad a proveer es 129 unidades. A los efectos de verificar el correcto funcionamiento de la instalación existente en el piso y de las modificaciones efectuadas se propone que el 12-05-10 nos reunamos con ambas empresas de aire acondicionado.

MEDIDORES: El inspector de EDENOR efectuó la visita al lugar y entregó una copia del esquema para la ubicación del Medidor T3

También indicó que se deben retirar los dos primeros módulos para T1 correspondiente al piso y la toma secundaria, en este lugar indicó que se debe preparar el nicho para alojar el medidor T3.

Podesta ejecutará la división de la sala de medidores, esto consiste en levantar una pared de mampostería revocada y con una puerta de ingreso. CONTRACT presupuestará la obra civil (durlock y pintura) y la obra eléctrica para la instalación del medidor.

Al momento de enviar esta minuta se informa que el medidor de obra ya se encuentra instalado.

CONTRACT

BAULERA: PODESTÁ informa que la baulera podrá construirse una vez que haya sido aprobada la final de obra

TEMAS CON NATURA

INSTALACIÓN PARA UPS: NATURA aprueba la ejecución de los trabajos para la conexión de la UPS, se entregará el presupuesto ajustado eliminando el ítem UPS.

Esta minuta refleja el entendimiento y conclusiones alcanzadas por los asistentes llevadas a cabo durante la junta arriba citada. Se solicita que en el caso de tener cualquier comentario que difiera de lo expresado lo comuniquen por escrito dentro de las 48 hs de recibida la presente, caso contrario se dará por conformada. Se envían copias a todos los presentes en la reunión.